

質疑への回答書

各 位

庄 原 市 長
(管 財 課)

平成29年11月15日に公告を行った「学校・保育関係5施設 で使用する電力の供給」の入札案件について、当市に寄せられた質疑に対し、以下のとおり回答します。

最終更新日:平成29年12月5日

記

質 疑 事 項	回 答
質疑1 (質疑受領日:平成29年11月27日) 落札結果の公表は総額のみで、単価公表はなしという認識でよろしいですか。	回答1 (回答掲載日:平成29年11月28日) お見込みのとおりです。
質疑2 (質疑受領日:平成29年11月27日) 仮に弊社が落札した場合、契約締結に伴う協議は可能ですか。	回答2 (回答掲載日:平成29年11月28日) 可能です。
質疑3 (質疑受領日:平成29年11月27日) 入札参加申請および入札書等の日付は、作成日を記入という認識で相違ありませんか。	回答3 (回答掲載日:平成29年11月28日) 日付の指定はありませんが、それぞれの提出期限日以前の日付である必要があります。
質疑4 (質疑受領日:平成29年11月27日) 公告7の(4)について、見積もった契約金額の108分の100に相当する額を入札金額に記載するようになりますが、その金額に指定通り100分の8に相当する金額を加算した場合の金額に誤差が生じる場合がありますが、端数処理は入札説明書通りで問題ありませんか。	回答4 (回答掲載日:平成29年11月28日) 問題ありません。 公告文書4ページ内「7. 入札書の作成方法」の「(4)入札価格における消費税及び地方消費税の取り扱いについて」及び「(5)入札価格の算定方法と入札付属書の作成方法」を参照のうえ、算定してください。
質疑5 (質疑受領日:平成29年11月27日) 入札参加申請時の提出する書類を郵送する場合、入札書同様、電話もしくは電子メールでの事前連絡は必要ですか。	回答5 (回答掲載日:平成29年11月28日) 事前連絡の必要はありません。申請期限を過ぎて到達した書類は受理しませんのでご注意ください。
質疑6 (質疑受領日:平成29年11月27日) 入札書の内封筒に記載する入札施設名は、入札案件名の施設名という認識で相違ありませんか。また、封緘時の押印の指定はございますか。	回答6 (回答掲載日:平成29年11月28日) お見込みのとおりです。封緘時の押印の指定はありません。
質疑7 (質疑受領日:平成29年11月27日) 仕様書の契約電力の()内の但し書きについて	回答7 (回答掲載日:平成29年11月28日) 仕様書及び入札附属書に示す契約電力で積

質 疑 事 項	回 答
<p>て、積算にあたり、入札内訳書記載の契約電力で計算するという事で相違ありませんか。</p>	<p>算いただくことで、間違いありません。</p>
<p>質疑8（質疑受領日：平成29年11月27日） 入札付属書について、力率割引等により基本料金小計に1円未満の端数が生じる場合がありますが、端数処理は小数点以下第三位を四捨五入するという認識でよろしいですか。</p>	<p>回答8（回答掲載日：平成29年11月28日） 基本料金小計について1円未満の端数がある場合は、1円未満の端数も含めて算定してください。基本料金分と電力量料金分を合計して得られた月ごとの合計額について、1円未満の端数がある場合は、1円未満の端数を切り捨てて算定してください。詳しくは、公告文書4ページ内「7. 入札書の作成方法」の「(5)入札価格の算定方法と入札付属書の作成方法」を参照のうえ、算定してください。</p>
<p>質疑9（質疑受領日：平成29年12月4日） 入札書に記載する日付を教えてください。</p>	<p>回答9（回答掲載日：平成29年12月5日） 回答3と同じです。</p>
<p>質疑10（質疑受領日：平成29年12月4日） 契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定がございましたら、対象施設と工事内容を教えてください。</p>	<p>回答10（回答掲載日：平成29年12月5日） 本入札に関して、5施設中4施設は、契約期間中の建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等の工事予定はありません。 1施設、高野小学校については、平成30年6月～8月頃に普通教室7室程度に、3～4馬力程度のエアコンを各1台設置する予定としており、これに伴いトランスの増量等を行う可能性があります。（現段階では確定していません。）</p>
<p>質疑11（質疑受領日：平成29年12月4日） 一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますか。</p>	<p>回答11（回答掲載日：平成29年12月5日） 協議に応じます。</p>
<p>質疑12（質疑受領日：平成29年12月4日） 入札対象施設の現供給者を教えてください。</p>	<p>回答12（回答掲載日：平成29年12月5日） 現在、伊藤忠エネクス株式会社と電力供給の契約を締結しています。</p>
<p>質疑13（質疑受領日：平成29年12月4日） 請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか。</p>	<p>回答13（回答掲載日：平成29年12月5日） 請求書は、郵送での送付をお願いします。</p>
<p>質疑14（質疑受領日：平成29年12月4日） 検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせていただいております。その旨ご了承頂けますか。</p>	<p>回答14（回答掲載日：平成29年12月5日） よろしいです。 ただし、請求前に請求書の速報版を電子メールによりお送りいただくことをお願いしております。</p>
<p>質疑15（質疑受領日：平成29年12月4日）</p>	<p>回答15（回答掲載日：平成29年12月5日）</p>

質 疑 事 項	回 答
毎月の受電月報(30分データ)の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります旨ご了承くださいいただけますか。	よろしいです。

〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目 10 番 1 号
庄原市役所 総務部 管財課 契約係