

令和1年 比和上水道

水質検査結果 (mg/l)		地点名	比和川
		区分	伏流水 原水
		採水年月	R1.8.2
番号	検査項目	水質基準	
基 1	一般細菌	100/ml以下	1400 個/ml
基 2	大腸菌 (MPN)	不検出	156.5 <small>MPN/100ml</small>
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下	0.0001> mg/l
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005> mg/l
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001> mg/l
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.0005> mg/l
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001> mg/l
基 8	六価クロム化合物	0.05以下	0.001> mg/l
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004> mg/l
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001> mg/l
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.15 mg/l
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05> mg/l
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	0.02> mg/l
基 14	四塩化炭素	0.002以下	0.0001> mg/l
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	0.001> mg/l
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.0002> mg/l
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	0.0001> mg/l
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.0001> mg/l
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下	0.0001> mg/l
基 20	ベンゼン	0.01以下	0.0001> mg/l
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/l
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/l
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/l
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/l
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/l
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	0.001> mg/l
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.026 mg/l
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.07 mg/l
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	0.001> mg/l
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	4.7 mg/l
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005 mg/l
基 38	塩化物イオン	200以下	4.7 mg/l
基 39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	14 mg/l
基 40	蒸発残留物	500以下	46 mg/l
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02> mg/l
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/l
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002> mg/l
基 45	フェノール類	0.005以下	0.0005> mg/l
基 46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3.0以下	0.7 mg/l
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1
基 48	味	異常でないこと	異味なし
基 49	臭気	異常でないこと	異臭なし
基 50	色度	5度以下	4.20 度
基 51	濁度	2度以下	0.50 度
	残留塩素	1mg/l以下	mg/l