

水質検査結果(mg/l)	地点名	大屋川	西城川	大屋川	西城川	三坂	大屋川	西城川	大屋川	西城川
	区分	表流水 原水	表流水 原水	表流水 原水	表流水 原水	深井戸 原水	表流水 原水	表流水 原水	表流水 原水	表流水 原水
	採水年月	4月21日	4月21日	7月13日	7月13日	7月13日	10月22日	10月22日	1月14日	1月14日
	天候	晴	晴	雨	雨	雨	雨	雨	晴	晴
	温度(気/水)	13.7/10.2	13.9/8.8	19.2/15.9	18.1/14.9	15.6/11.2	15.8/14.5	15.5/13.6	10.6/5.0	8.8/3.3
番号	検査項目	水質基準								
基 1	一般細菌	100/ml以下		630	380	0				
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	8.5	18.9	103.9	228.2	0	1203.3	101.4	5.2
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満				
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満				
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下		0.0005未満	0.0007	0.0005未満				
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.002				
基 8	六価クロム化合物	0.05以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満				
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004未満	0.004未満	0.004未満				
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満				
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下		0.37	0.30	0.10				
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下		0.05未満	0.05未満	0.05未満				
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		0.02未満	0.02未満	0.02未満				
基 14	四塩化炭素	0.002以下		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満				
基 15	1,4-ジオキサン	0.05以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満				
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
基 17	ジクロロメタン	0.02以下		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満				
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満				
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満				
基 20	ベンゼン	0.01以下		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満				
基 21	塩素酸	0.6以下								
基 22	クロロ酢酸	0.02以下								
基 23	クロロホルム	0.06以下								
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下								
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下								
基 26	臭素酸	0.01以下								
基 27	総トリハロメタン	0.1以下								
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下								
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下								
基 30	ブロモホルム	0.09以下								
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下								
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下		0.001未満	0.002	0.001未満				
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.120	1.200	0.001				
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下		0.09	0.32	0.01未満				
基 35	銅及びその化合物	1.0以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満				
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下		3.7	3.3	7.3				
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下		0.006	0.015	0.001未満				
基 38	塩化物イオン	200以下		3.2	3.3	4.4				
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下		12	10	11				
基 40	蒸発残留物	500以下		44	70	65				
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下		0.02未満	0.02未満	0.02未満				
基 42	ジェオスミン	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満					
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満					
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満				
基 45	フェノール類	0.005以下		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下		0.7	0.7	0.2未満				
基 47	pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.1	6.6				
基 48	味	異常でないこと		検査不能	検査不能	異味無し				
基 49	臭気	異常でないこと		藻臭	藻臭	異臭無し				
基 50	色度	5度以下		4.9	10	0.5未満				
基 51	濁度	2度以下		2.2	31	0.1未満				
	残留塩素	1mg/l以下								
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	-	10	4	3	4	9	3	21	4
	クリプトスポリジウム	-					0	0		
	ジアルジア	-					0	0		
	ヘルフォロオクタンスルホン酸及びヘルフォロオクタン	-		0.000001未満						