令和3年度　高野上水道

水質検査結果		地点名		第1水源	第2水源	第5水源	第1水源	第2水源	第5水源	第1水源	第2水源	第5水源	第1水源	第2水源	第5水源
		区分		(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水	(井戸水)原水
		採水年月		6月24日	6月24日	6月24日	9月16日	9月16日	9月16日	12月13日	12月13日	12月13日	3月11日	3月11日	3月11日
番号	検査項目	水質基準	単位												
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/mL				0	190	1						
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	－	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下	mg/L				0.0001 未満	0.0001	0.0001 未満						
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L				0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L				0.0005 未満	0.0009	0.0005 未満						
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/L				0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L				1.3	0.16	0.54						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L				0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満						
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L				0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満						
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満						
基 15	1，4ージオキサン	0.05以下	mg/L				0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
基 16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満						
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満						
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下	mg/L				0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満						
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満						
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L												
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L												
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L												
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L												
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L												
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L												
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L												
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L												
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L												
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L												
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L												
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L				0.001 未満	0.005	0.002						
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L				0.02	0.17	0.003						
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L				0.17	2.10	0.01 未満						
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L				0.001 未満	0.009	0.003						
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L				7.8	4.9	4.7						
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L				0.007	0.150	0.001 未満						
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L				4.9	5.6	5.0						
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L				32	22	16						
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L				78	72	50						
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L				0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満						
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L												
基 43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L												
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L				0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L				0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満						
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L				0.3	0.7	0.2						
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	－				6.3	6.1	6.1						
基 48	味	異常でないこと	－				異味なし	検査不能	異味なし						
基 49	臭気	異常でないこと	－				異臭なし	土臭	異臭なし						
基 50	色度	5度以下	度				0.7	7.9	0.5 未満						
基 51	濁度	2度以下	度				0.1	20.0	0.1 未満						
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	－	個/100mL	0	0	0	0	14	0						
	クリプトスポリジウム	－	個/10L	0	0	0				0	1	0	0	0	0
	ジアルジア	－	個/10L	0	0	0									
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	－	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L												