

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
		採水年月日		R4.4.22	R4.5.23	R4.6.10	R4.7.14	R4.8.17	R4.9.20	R4.10.20	R4.11.14
地点名	比和保育所			気温 19℃	気温 24.6℃	気温 25.3℃	気温 24.4℃	気温 24.7℃	気温 18.4℃	気温 18.8℃	気温 14.9℃
区分	浄水			水温 15℃	水温 19.1℃	水温 20.8℃	水温 25.2℃	水温 26.6℃	水温 26.6℃	水温 20.7℃	水温 17.1℃
				天気 晴	天気 晴	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴
番号	検査項目	水質基準	単位								
基 1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	不検出	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.0001 未満			
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L					0.00005 未満			
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満			
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.0005 未満			
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満			
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L					0.001 未満			
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/L					0.004 未満			
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.34	0.33	0.34	0.44	0.25	0.32	0.26	0.21
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L					0.05 未満			
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.02 未満			
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L					0.0001 未満			
基 15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L					0.001 未満			
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L					0.0002 未満			
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L					0.0001 未満			
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L					0.0001 未満			
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下	mg/L					0.0001 未満			
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L					0.0001 未満			
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.011			0.014			0.0076
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.005			0.005			0.003
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.0009			0.0017			0.0009
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.0162			0.0227			0.0122
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.008			0.008			0.007
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.0043			0.0069			0.0037
基 30	プロモホルム	0.09以下	mg/L		0.0001 未満			0.0001			0.0001 未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.001			
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L					0.006			
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L					0.01 未満			
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.003			
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L					5.4			
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L					0.001 未満			
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.3	5.5	4.9	4.9	5.1	4.9	5.3
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L					15			
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L					49			
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L					0.02 未満			
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L					0.000001 未満			
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L					0.000001 未満			
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L					0.002 未満			
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L					0.0005 未満			
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.3
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3
基 48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.6	0.8	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	1mg/l以下	mg/L	0.59	0.41	0.38	0.56	0.34	0.16	0.50	0.41