

## PRESS RELEASE

# 口和町で発生した水道施設事故に伴う断水の 解消について

庄原市口和町で、広島県水道広域連合企業団（庄原事務所）が管理する膜ろ過浄水場の機器の故障に伴い、令和8年6月23日（火）午前11時から発生していた断水は、すべての地区において解消されました。

なお、今後濁水等の異常を確認された場合は、下記の連絡先へお問い合わせください。

### 1 事故の概要

- (1) 発生日時：令和8年6月23日（火）11時頃（断水の発生時間）
- (2) 場 所：庄原市口和町
- (3) 施 設：口和膜ろ過浄水場
- (4) 事故原因：停電による浄水場の機器（膜ろ過設備への流入弁）及び警報機の故障
- (5) 事故に伴う影響：断水戸数 最大 669 世帯（庄原市口和町全域）

### 2 対応状況

応急給水：口和自治振興センター駐車場（庄原市口和町向泉 934-4）で応急給水を実施

※本日午後5時をもって給水所を閉鎖する予定。

## 本件に関するお問い合わせ

広島県水道広域連合企業団 庄原事務所 業務係

電話：050-3785-3280