

PRESS RELEASE

庄原市高野山村交流施設（緑の村）大鬼谷オートキャンプ場 露天風呂におけるレジオネラ属菌の検出について

指定管理者の株式会社 緑の村より庄原市山村交流施設（緑の村）大鬼谷オートキャンプ場内に設置された露天風呂の定期レジオネラ菌検査を実施したところ、露天風呂浴槽内から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたと報告がありました。

これにより、安全が確認されるまでの間、露天風呂施設の利用を中止します。
利用を中止するのは、露天風呂施設のみで他の施設は通常どおり営業します。

1 発生場所

庄原市高野山村交流施設（緑の村）大鬼谷オートキャンプ場露天風呂
（庄原市高野町南 257 番地）

2 経過

- （1）6月19日（金）に定期水質検査のため、当施設の露天風呂にて検体を採取しました。
- （2）7月3日（金）検査の結果、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。
- （3）現時点で、利用者からの体調不良等の報告は受けていません。

3 今後の対応

- （1）施設内の管理棟及び露天風呂入口にレジオネラ属菌が検出されたことを掲示し、利用者に周知します。
- （2）浴槽、配水管等の清掃消毒を実施し、水質の再検査を行います。
- （3）入浴施設の再検査を実施し、安全が確認されたうえで露天風呂の営業を再開します。
- （4）当該営業期間中に施設を利用された方は特定されており、該当する利用者へは施設管理者より健康被害等が生じていないかの聞き取り調査を実施します。

本件に関するお問い合わせ

庄原市高野支所地域振興室産業建設係 電話 0824-86-2113

担当者：平岡・加藤